

柳州市中医医院院内单一来源采购公示表

项目名称	莲花山院区智能电力监控系统通讯主机更换	
项目需求	电力监控通讯主机4台故障损坏，需采购新机进行更换	
项目申请部门	总务科	
项目预算金额	85000元	
拟采购供应商全称	广西珊瑚电气科技有限公司	
单一来源原因及相关说明	<p>东院一期建设招标购入智能电力监控系统及附件，2017年使用至今已7年，其中4套通讯主机型号为派诺PMAC321C(RS485)近期发现设备故障，经过返厂维修后告知无法维修，需更换设备，通讯主机为电力监控系统重要组成部分，故障后将导致部分电力监控失去功能，对医院供电产生安全隐患。由于该设备为电力监控系统配套通讯主控单元，目前市面上其它产品无法与该系统通用，根据院内单一来源采购管理办法第一条：因货物或者服务使用不可替代专利、专有技术规定，或者服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。经与设备厂家珠海派诺科技股份有限公司联系，指派了广西区域总代理：广西珊瑚电气科技有限公司 负责对接后续业务。</p>	
申请部门 专家论证意见	<p>经论证，此通讯主机需与现有系统兼容，其他名牌主机无法与原有系统连接，综上所述，需采购原厂通讯主机。</p> <p>签字：<u>董海燕</u> 日期：2024.6.7.</p>	
归口职能部门 专家论证意见	<p>经论证，型号为派诺PMAC321C(RS485)智能电力监控系统通讯主机为定制版本，其他名牌主控单元无法匹配，综上所述，需采购原厂通讯主机。</p> <p>签字：<u>董海燕</u> 日期：2024.6.7.</p>	
归口职能部门 分管院领导意见	<p>1.③</p> <p>签字：<u>董海燕</u> 日期：2024.6.7.</p>	
公示时间	2024.6.19 - 2024.6.26	
采购办联系方式	0772-3357423	

注：1、院内单一来源采购项目，预算总金额大于五万元但未达到公开招标限额的项目填写本表。

2、以上陈述是否真实，欢迎社会各界监督，公示时间五个工作日。

3、公示期内无异议的，采购办将受理该采购申请；如有异议，请在公示期内以书面形式递交采购办。